

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ ГОРОДА АБДУЛИНО»
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**
461742, Оренбургская обл., г.Абдулино,
ул.Школьная, д.35
тел.(35355)2-83-22, факс (35355)2-84-57,
e-mail: 12_ou06@mail.ru

Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Абдулинскому городскому округу, Матвеевскому и Пономаревскому районам
Ярославцеву И.А.
Директора МБОУ «Лицей г.Абдулино»
Куличковой О.В.

Исх. № 95 от 30.08.2018 г.

Во исполнение предписания №9/1/1 от 06.04.2017 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Абдулинскому городскому округу, Пономаревскому и Матвеевскому районам в МБОУ «Лицей г. Абдулино» были выполнены следующие мероприятия:

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Отметка о выполнении
1.	Обеспечить дополнительным наружным пожарным гидрантом	До 01.08.2018г.	Куличкова О.В. Щекатурова Л.Ю.	Установлен (договор на установку пожарных гидрантов № от 14.03.2018г. с МУП «Абдулинское», договор розничной купли-продажи №62 от 28.04.2018 на приобретение гидранта пожарного)
2.	Установить ограждение на кровле здания	До 01.08.2018г.	Куличкова О.В. Щекатурова Л.Ю.	Не установлено
3.	Оборудовать второй эвакуационный выход из подвала	До 01.08.2018г.	Куличкова О.В.	Проведена оценка индивидуального пожарного риска здания ООО «Противопожарная Безопасность»
4.	Оградить выходы из помещений подвала в лестничные клетки противопожарными перегородками 1-типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре	До 01.08.2018г.	Куличкова О.В.	Проведена оценка индивидуального пожарного риска здания ООО «Противопожарная Безопасность»
5.	Расширить эвакуационный выход из столовой до 1,2метра	До 01.08.2018г.	Куличкова О.В.	Проведена оценка индивидуального пожарного риска здания ООО «Противопожарная Безопасность»
6.	Разместить батарею отопления на стене (подвальной) лестничной клетки на высоту более 2,2м.	До 01.08.2018г.	Куличкова О.В. Щекатурова Л.Ю.	Проведена оценка индивидуального пожарного риска здания ООО «Противопожарная

				Безопасность»
7.	Оборудовать второй эвакуационный выход из актового зала	До 01.08.2018г.	Куличкова О.В. Щекатурова Л.Ю.	Проведена оценка индивидуального пожарного риска здания ООО «Противопожарная Безопасность»

Для выполнения Пункта №2 предписания №9/1/1 от 06.04.2017 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Абдулинскому городскому округу, Пономаревскому и Матвеевскому районам

- Установить ограждение на кровле здания, срок исполнения до 01.08.2018г. – проведены следующие мероприятия:

директором МБОУ «Лицей г. Абдулино»

- подано ходатайство в управление образования о необходимости выполнения данного мероприятия и включении в бюджет 2018 года средств,
- составлен локальный сметный расчёт на «Устройство ограждения крыши здания МБОУ «Лицей г. Абдулино» по адресу ул. Школьная,35»,
- направлены документы в ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Оренбургской области», для проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, строительство (реконструкция, капитальный ремонт).



Директор МБОУ «Лицей г.Абдулино»

Куличкова О.В.

Получил: А.А. Канеев