

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ ГОРОДА АБДУЛИНО»
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
461742, Оренбургская обл., г.Абдулино,
ул.Школьная, д.35
тел.(35355)2-83-22, факс (35355)2-84-57
e-mail: 12_ou06@mail.ru

Заместителю руководителя Западно-
Уральского управления Ростехнадзора
В.М. Матвеевой
директора МБОУ «Лицей г. Абдулино»
Куличковой О.В.

Исх. № 108 от 21.08.2018

Во исполнение предписания № 34-2543-276 от 29.06.2018 Западно-Уральского управления Ростехнадзора по Оренбургской области в МБОУ «Лицей г. Абдулино» были выполнены следующие мероприятия:

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Отметка о выполнении
1.	Не проходил очередную проверку знаний замещающий ответственного за электрохозяйство	До 31.01.2019г.	Куличкова О.В. Щекатурова Л.Ю.	Заместитель директора по АХР начала обучение, первый экзамен в сентябре 2018 года
2.	Не представлены акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и потребителем	До 31.08.2018г.	Куличкова О.В. Щекатурова Л.Ю.	Выполнено (приложение 1)
3.	Не представлен перечень работ, разрешённых к выполнению в порядке текущей эксплуатации	До 31.08.2018г.	Куличкова О.В. Щекатурова Л.Ю.	Выполнено (приложение 2)
4.	Отсутствуют бирки на кабелях в вводном распределительном устройстве	До 31.08.2018г.	Щекатурова Д.Ю. Куманяев Ю.В.	Выполнено (приложение 3)
5.	Не проводятся вводный, первичный инструктажи и ознакомление с электрической схемой командировочного персонала направленного для работ в действующей электроустановке	До 31.08.2018г.	Куличкова О.В. Куманяев Ю.В.	Выполнено, разработана инструкция, заведён журнал (приложение 4)



Директор МБОУ «Лицей г.Абдулино»

О.В.Куличкова