

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Абдулинскому городскому округу, Пономаревскому и Матвеевскому районам**
461743, г. Абдулино, ул. Красноармейская, д.144/1, тел. факс: (35355) 2-65-35, эл. адрес: pch_abd@mail.ru

Предписание № 111/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
"Лицей города Абдулино"

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Абдулинского городского округа, Пономаревского и Матвеевского районов по пожарному надзору №111 от 06 августа 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11ч 00 мин 09.08.2018г по 10ч 00мин 24.08.2018г начальником ОНД и ПР по Абдулинскому городскому округу, Пономаревскому и Матвеевскому районам подполковником внутренней службы Ярославцевым Иваном Александровичем проведена внеплановая выездная проверка территории, здания и помещений МБОУ «Лицей города Абдулино», по адресу: Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Школьная, 35

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Лицей города Абдулино» Куличковой О.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует ограждение на кровле здания.	п.8.11 СНиП 21-01-97	01.08.2019г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Абдулинскому городскому округу,
Пономаревскому и Матвеевскому районам Ярославцев И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.*

“ 24 ” августа 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

директор
(должность)

О.В. Кушкова
(фамилия, инициалы)

“ 24 ” августа 20 18 г.