



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

пр-т Дзержинского, д.2, г. Оренбург, 460038 Телефакс: (3532) 64-50-24

E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru

г.Абдулино
(место составления акта)

“ 29 ” июня 20 18 г.
(дата составления акта)

10 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 34- 2543- 411

По адресу/адресам: 461742, Оренбургская область, г.Абдулино, ул. Школьная, д.35

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Рос-
технадзора В.М. Матвеевой № 2543 – рп от 7 мая 2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _____ плановая, выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей города Абдулино» (МБОУ «Лицей г.Абдулино»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 06.06.18 по 29.06.18

“ _____ ” _____ 20 ____ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Куличкова Ольга Владимировна, 05.06.18 г. в 11 часов 30 минут.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Токаев Михаил Алексеевич – старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Куличкова О.В. — директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены
1.	Не проходил очередную проверку знаний замещающий ответственного за электрохозяйство.	Нарушены требования п.1.4.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145
2.	Не представлены акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем.	Нарушены требования п.1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145.
3.	Не представлен перечень работ, разрешенных к выполнению в порядке текущей эксплуатации.	Нарушены требования п. 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145.
4.	Отсутствуют бирки на кабелях в вводном распределительном устройстве.	Нарушены требования п.2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145
5.	Не проводятся вводный, первичный инструктажи и ознакомление с электрической схемой командировочного персонала направленного для работ в действующей электроустановке.	Нарушено требование п.1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145, п.46.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2013 №30593.

Нарушения допущены должностным лицом - директором МБОУ «Лицей г.Абдулино» Куличкова Ольга Владимировна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

-выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

-выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

-нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Старший государственный инспектор
Западно-Уральского управления
Ростехнадзора
М.А. Токаев
(подпись проверяющего)
Рег. №016 _____ 20__ г.

Зач

О.В. Куличкова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1.Предписание №34-2543-276 от 29.06.18 г.

Подписи лиц, проводивших проверку :

старший государственный инспектор

Старший государственный инспектор
Западно-Уральского управления
Ростехнадзора
М.А. Токаев
(подпись)
Рег. №016 _____ 20__ г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 20__ г.

Директор МБОУ «Лицей г.Абдулино» Куличкова О.В. 29.06.2018г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Зач
(подпись)
МБОУ «ЛИЦЕЙ Г. АБДУЛИНО»
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)