



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

пр-т Дзержинского, д.2, г. Оренбург, 460038, Телефон: (3532) 44-50-24
E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ №34 -2543 - 276
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

г. Абдулино

«29» июня 2018 года

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 2543-рп от 07.05.18 г. в период с 5 июня 2018 г. по 29 июня 2018 г. Токаевым Михаилом Алексеевичем – старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора

в присутствии:

Куличковой Ольги Владимировны, директора МБОУ «Лицей г.Абдулино»

проведена проверка МБОУ «Лицей г.Абдулино»

По результатам проверки составлен **Акт проверки № 34 - 2543 - 411** от 29.06.18 г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004 г, Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора №250 от 28.06.16 г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного МБОУ «Лицей г.Абдулино»

предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Не проходил очередную проверку знаний замещающий ответственного за электрохозяйство.	Нарушены требования п.1.4.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано	31.07.19

		в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145	
2.	Не представлены акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем.	Нарушены требования п.1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145.	31.08.18
3.	Не представлен перечень работ, разрешенных к выполнению в порядке текущей эксплуатации.	Нарушены требования п. 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145.	31.08.18
4.	Отсутствуют бирки на кабелях в вводном распределительном устройстве.	Нарушены требования п.2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145	31.08.18
5.	Не проводятся вводный, первичный инструктажи и ознакомление с электрической схемой командировочного персонала направленного для работ в действующей электроустановке.	Нарушено требование п.1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145, п.46.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2013 №30593.	31.08.18

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах.
старший государственный инспектор
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Токаев М.А.

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил(а) _____
(должность, роспись, дата получения)

Директор МБОУ «Лицей г.Абдулино» Куличкова Ольга Владимировна, 29.06.2018

Получить и подписать Предписание отказался _____

(делается отметка должностным лицом)

